



بانام خالوتکت

**راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق**

**پیامک، تک زنگ و ریموت**

**8 خروجی تایمردار (سری M) \***

( دارای نرم افزار اندروید و پشتیبانی از زبان فارسی )

**شاهد گستر اصفهان**

**نگاهی نو، کیفیتی پایدار**

## دستورالعمل راه اندازی سیستم

سیم کارت دستگاه را در محل مربوطه به سمتی که مشخص شده قرار دهید، آنتن را بسته و کابل تغذیه ۱۲ ولت DC را طبق لیبل روی دستگاه متصل نمایید تا دستگاه روشن شود. (سیم قرمز مثبت و سیم مشکی منفی می باشد) ، منتظر بمانید تا سیستم شبکه‌ی سیم کارت را شناسایی کند و چراغ شبکه که در کنار سوکت آنتن قرار گرفته هر ۳ ثانیه یک بار شروع به چشمک زدن کند. در صورتی که چراغ شبکه هر ۱ ثانیه چشمک میزند ، هنوز شبکه‌ی سیم کارت شناسایی نشده است.

**توجه:** سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد و آنتن محکم بسته شود. به جهت قراردادن سیم کارت روی دستگاه دقت نمایید.

**توجه:** بعد از ارسال هر دستوری به سیستم چراغ کنار ترمینال آداپتور روشن شده و دستگاه شروع به پردازش می کند، در صورت مجاز بودن شماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال می گردد. فاصله‌ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید ۳۰ ثانیه بطول انجامد.

### تعریف مدیر

بعد از اینکه شبکه شناسایی شد، یعنی چراغ شبکه سه ثانیه یکبار شروع به چشمک زدن کرد، کاراکتر **P** را به شماره‌ی سیم کارت موجود بر روی دستگاه پیامک کنید تا شماره‌ی شما بعنوان مدیر بر روی حافظه‌ی دستگاه ذخیره گردد.

بعد از ذخیره دستگاه فقط به پیامک‌هایی که با شماره‌ی مدیر ارسال می گردد عکس العمل نشان می دهد.

**توجه:** در صورتی که مدیر ذخیره شود، عبارت "**ذخیره شد**" برای شما ارسال می گردد. در صورتی که این پاسخ از دستگاه برای شما ارسال نشود به دلایل زیر می باشد:

- سیم کارت روی دستگاه هنوز توسط شبکه مخابرات شناسایی نشده و بنابراین پیامک شما توسط دستگاه دریافت نگردیده است.
- سیم کارت داخل دستگاه شارژ ندارد و یا سیم کارت دستگاه پین کد دارد.

### تغییر مدیر

جهت تغییر مدیر ابتدا کاراکتر **N** سپس شماره‌ی جدید و در انتها کاراکتر **#** را پیامک کنید.

**مثال: N0912222222#**

**توجه:** فقط مدیر می تواند ، مدیر را تغییر دهد

**توجه:** در صورتی که بعد از ارسال پیامک، دستگاه یک بوق ممتد زد بدین معنی می باشد که شماره‌ی فردی که پیامک را به دستگاه ارسال نموده در سیستم تعریف نشده و غیرمجاز می باشد. برای حل این مشکل ابتدا اطمینان حاصل کنید که دقیقاً با همان شماره‌ای که ذخیره کرده اید اقدام به ارسال پیامک می کنید. در گوشی‌های دو سیم کارته این مشکل بسیار شایع می باشد. توجه داشته باشید که در

هنگام استفاده از نرم افزار تنظیمات گوشی برای ارسال پیامک بر روی شماره‌ای باشد که در سیستم ذخیره شده است. در صورت عدم حل مشکل، دستگاه را با توجه به آموزش ارائه شده در دفترچه راهنما به تنظیمات کارخانه بازگردانی کنید. (ریست فکتوری)

### کنترل خروجی‌ها بصورت مجزا

جهت کنترل خروجی‌های دستگاه باید بعد از اینکه مدیر را ذخیره نمودید و پیامک "ذخیره شد" از دستگاه برای شما ارسال شد، دستورات زیر را به دستگاه پیامک کنید.

وصل خروجی دوم: A2

وصل خروجی اول: A1

قطع خروجی دوم: B2

قطع خروجی اول: B1

وصل یک ثانیه‌ای خروجی دوم: C2

وصل یک ثانیه‌ای خروجی اول: C1

به همین ترتیب جهت کنترل مابقی خروجی‌ها عمل نمائید.

### کنترل خروجی‌ها بصورت زماندار (ثانیه)

جهت کنترل خروجی‌ها بصورت زماندار می‌بایستی در ابتدا کاراکتر C سپس عدد خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر \* و در انتها زمان مورد نظر را بر حسب ثانیه نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی دوم بمدت ۸۰ ثانیه وصل و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود.

C2\*80#

**توجه:** حداکثر زمان برای هر خروجی 9660 ثانیه می‌باشد.

**توجه:** شمارنده‌ی حالت زماندار ثانیه‌ای، از زمان ارسال پیامک فعال می‌گردد و بمحض دریافت پیامک توسط دستگاه تایمر شروع به کار می‌کند و بنابراین برای هر بار استفاده مجزا باید پیامک زده شود.

### کنترل خروجی‌ها بصورت همزمان با یک پیامک

در صورت تمایل جهت وصل یا قطع کردن هر چهار خروجی از طریق یک پیامک می‌بایستی ابتدا عبارت H، سپس کاراکتر \*، بعد از آن اعداد 1 یا 0 که بترتیب نوشتن برای خروجی‌های اول تا آخر استفاده می‌شود و نشانگر دستور وصل یا قطع همان خروجی است. در انتها کاراکتر # را نوشته و ارسال کنید.

H\*11001111#

مثلا در صورتی که سیستم شما دارای هشت خروجی می‌باشد می‌توانید دستور روبرو را پیامک کنید.

در مثال فوق خروجی‌های اول و دوم وصل و خروجی سوم و چهارم قطع و خروجی‌های ۵ تا ۸ نیز وصل می‌گردد.

### ذخیره‌ی کاربران

سیستم قابلیت ذخیره‌ی 11 شماره‌ی موبایل (1 مدیر و 3 کاربر ویژه و 7 کاربر معمولی) را دارا می‌باشد.

تفاوت کاربران ویژه و معمولی در زمان ارسال پیامک‌های هشدار می‌باشد. مثلا در صورتی که ورودی‌های دستگاه تحریک شود پیامکی برای مدیر و کاربران ویژه ارسال می‌گردد.

مدیر بصورتی که قبلا شرح داده شد ذخیره می‌گردد، جهت ذخیره‌ی کاربران می‌بایستی در ابتدا کاراکتر \* ، سپس شماره‌ی موبایل کاربر مورد نظر، بعد از آن کاراکتر U و در انتها شماره‌ی کاربر از 1 تا 5 و مربع را نوشته و پیامک کنید. برای مثال فرض کنید قصد دارید شماره‌ی 09120000000 را بعنوان کاربر اول ذخیره کنید، برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد :

**\*09120000000U1#**

به همین ترتیب برای ذخیره‌ی کاربرهای بعدی، شماره‌ی موبایل و عدد حافظه‌ی مورد نظر را نوشته و ارسال نمایید.

بعد از کاربر پنجم دیگر نیازی به نوشتن شماره بعد از کاراکتر U نیست و اتوماتیک ذخیره می‌گردد.

جهت دریافت لیست شماره‌های 5 کاربر اول و مدیر عبارت **LUSER** را به دستگاه پیامک کنید.

**توجه:** کاربران (ویژه یا معمولی) فقط قابلیت کنترل خروجی‌ها و دریافت میزان دما و وضعیت خروجی و ورودی‌ها را دارند.

### حذف کاربران

جهت حذف کاربران عبارت **DU** و در انتها **شماره موبایل کاربر** مورد نظر و کاراکتر # را نوشته و ارسال نمایید. برای نمونه جهت حذف کاربر با شماره موبایل 09121111111 باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد :

**DU09121111111#**

### تغییر متن پاسخ خروجی‌ها

بعد از ارسال دستورات قطع یا وصل خروجی‌ها، در صورتی که دستگاه عمل کند، یک پیامک به زبان فارسی برای فرد ارسال‌کننده‌ی دستور، باز می‌گردد. در صورت تمایل جهت تغییر متن این پیامک می‌بایستی بعد از عبارات زیر، متن مورد نظر را تا 16 کاراکتر بصورت فقط فارسی نوشته و پیامک کنید :

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل: **A1#**

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت قطع: **B1#**

تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل 1 ثانیه‌ای: **C1#**

به همین ترتیب جهت تغییر متن پاسخ مابقی خروجی‌ها عمل نمایید.

بعنوان نمونه فرض کنید می‌خواهید در هنگام قطع خروجی سوم عبارت "**موتور خاموش**" برای شما پیامک گردد، می‌بایستی توسط مدیر عبارت زیر به دستگاه پیامک شود تا متن هشدار تغییر نماید.

**B3#موتور خاموش**

### غیرفعالسازی پیامک برگشتی خروجی‌ها

بعد از ارسال دستور کنترل خروجی‌ها، یک پیامک از دستگاه برای شما ارسال می‌گردد. در صورت تمایل جهت غیرفعالسازی این پیامک برگشتی باید ابتدا عبارت **OS** ، سپس کاراکتر \* ، بعد از آن اعداد **1** یا **0** که بترتیب نوشتن برای خروجی‌های اول تا آخر استفاده می‌شود که نشانگر دستور فعال یا غیرفعال بودن پیامک برگشتی است. در انتها کاراکتر # را نوشته و ارسال کنید.

مثلا در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می باشد می توانید دستور روبرو را پیامک کنید. **OS\*10101111#**

جهت دریافت وضعیت فعال یا غیر فعال بودن پیامک های برگشتی خروجی ها، عبارت **OSLOG** را پیامک کنید.

### ریموت

در صورتی که سیستم شما از طریق ریموت هم قابل کنترل می باشد، جهت اضافه کردن ریموت باید کلید KEY مربوطه را برای یک لحظه فشار داده و رها کنید تا دستگاه سه بوق پشت سر هم بزند، سپس کلید اول ریموت را سه ثانیه فشار دهید.

در حالت پیش فرض خروجی ها با ریموت بصورت دائمی عمل می کنند، در صورت لزوم جهت تغییر حالت می بایست هر خروجی رو بصورت مجزا تنظیم کنید. برای این منظور کافیسیت ابتدا **RE** را نوشته ، سپس خروجی مورد نظر مثلا **1** و بعد از آن کاراکتر **\*** و سپس برای حالت دائم حرف **D** و برای حالت تایمر حرف **T** و بعد از آن عدد مورد نظر (به ثانیه) و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه پیامک کنید.

**RE1\*D#**: تنظیم خروجی اول بصورت دائم

**RE1\*T5#**: تنظیم خروجی دوم بصورت تایم ۵ ثانیه

جهت غیر فعالسازی کامل ریموت عبارت **JOFF** و جهت فعالسازی عبارت **JON** را به دستگاه پیامک کنید.

### ورودی ها

این سیستم دارای ۶ ورودی تحریک منفی و ۲ ورودی تحریک مثبت می باشد.

ورودی ها جهت اتصال سنسور و دکتورهای مختلف و اعلام هشدار استفاده می گردد. همچنین جهت اعلام هشدار قطع و وصل برق شهر باید از ورودی مثبت استفاده کنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ورودی های منفی در صورتی که بمدت دو ثانیه به پین منفی آداپتور متصل گردد، پیامک هشدار برای مدیر و سه کاربر ویژه ی اول ارسال می گردد. ورودی مثبت نیز در صورت اتصال بمدت 2 ثانیه به ولتاژ 5 الی 12 ولت ، پیامک هشدار ارسال می کنند. همچنین در صورت قطع تحریک ورودی، مجددا پیامک هشدار دیگری ارسال می شود. پیامک های هشدار دارای متن هشدار از پیش تعریف شده ای هستند، در صورت تمایل جهت تغییر این متن می بایستی طبق جدول زیر عمل نمائید.

متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*11	تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*10	تغییر متن ورودی اول در حالت برداشته شدن تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*21	تغییر متن ورودی دوم در حالت تحریک
متن مورد نظر تا ۱۱ کاراکتر*20	تغییر متن ورودی دوم در حالت برداشته شدن تحریک

و به همین ترتیب برای مابقی ورودی ها عمل نمائید.

برای نمونه فرض کنید قرار است عبارت "**پمپ خاموش**" در زمان عدم تحریک ورودی دوم برای شما پیامک گردد، برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر به دستگاه ارسال گردد.

**پمپ خاموش\*20**

**توجه:** متن ورودی باید به زبان فارسی و تا 16 کاراکتر باشد. پیامک هشدار ورودی‌ها با توجه به مدل دستگاه برای مدیر و کاربران اول تا سوم ارسال می‌گردد.

**توجه:** ابتدا عدد را بصورت انگلیسی نوشته، سپس کارکتر ستاره و بعد از آن متن مورد نظر را بنویسید.

### تغییر مدت زمان تاخیر ورودی‌ها

در حالت پیش فرض مدت زمانی که باید ورودی‌ها برای اعلام هشدار در حالت تحریک قرار بگیرند دو ثانیه می‌باشد. در صورت تمایل جهت تغییر این زمان کافست ابتدا عبارت **ID**، سپس عدد ورودی مورد نظر مثلا **1** و بعد از آن کاراکتر **\*** و سپس زمان را به میلی ثانیه و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه ارسال کنید.

**#3000\*ID3: تنظیم تاخیر ورودی سوم بمدت ۳ ثانیه**

**توجه:** هر هزار میلی ثانیه معادل یک ثانیه می‌باشد. بیشتر مقداری که قابل تنظیم، 9999 میلی ثانیه می‌باشد. **هشدار:** به هیچ عنوان این مقدار را به کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه تغییر ندهید.

### تنظیم انواع حالت ورودی‌ها

- بصورت پیش‌فرض با تحریک ورودی‌های دیجیتال، پیامک هشدار به مدیر و کاربران ویژه ارسال می‌گردد.
- حالت دایم: در این حالت با تحریک ورودی، خروجی متناظر وصل و مادامی که ورودی در حالت تحریک می‌باشد، خروجی وصل باقی می‌ماند و با عدم تحریک، همان خروجی قطع می‌گردد.
- حالت پالسی: در این حالت با تحریک ورودی، خروجی متناظر وصل و مجدداً با تحریک بعدی، همان خروجی قطع می‌گردد.
- حالت دزدگیر: در این حالت با تحریک شدن ورودی، خروجی هیچ عکس‌العملی انجام نمی‌دهد ولی با عدم تحریک ورودی، خروجی اول بمدت زمانی که مشخص شده وصل می‌شود که می‌توانید برای اتصال آژیر استفاده کنید.
- حالت تایمر: در این حالت با تحریک شدن ورودی، خروجی متناظر بمدت زمانی که مشخص شده وصل و پس از اتمام زمان قطع می‌گردد.

جهت تنظیم هر کدام از این حالت‌ها به طریق زیر عمل نمایید:

ابتدا عبارت **IM (آی ام)** را نوشته سپس شماره ورودی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر **\***، سپس حالت مورد نظر که در ادامه توضیح داده خواهد شد، در ادامه **سه عدد 1 یا 0** بترتیب برای تنظیم ارسال پیامک در حالت تحریک، ارسال پیامک برای عدم تحریک، تماس در هنگام تحریک و عدم تحریک نوشته می‌شود. عدد یک به منزله‌ی ارسال پیامک و یا برقراری تماس می‌باشد.

حالت‌های مختلفی که در دستور قرار می‌گیرد:

حالت عادی: F (بدون تغییر در وضعیت رله)

حالت دایم: D

حالت پالسی: P

حالت دزدگیر: A5 (عدد ۵ مدت زمانی هست که خروجی چهارم (برای اتصال به آژیر) وصل می گردد. در اینجا عدد به دقیقه و تا ۹۹ دقیقه قابل افزایش می باشد)

حالت تایمر: T5 (عدد ۵ مدت زمانی هست که خروجی متناظر بعد از تحریک ورودی وصل می گردد. در اینجا عدد به ثانیه هست و تا ۹۹۶۰ ثانیه قابل افزایش می باشد)

**توجه:** در حالت دزدگیر ارسال پیامک و برقراری تماس در هنگام تحریک ورودی حتی در صورت تنظیم عمل نمی کند.

**تنظیم ورودی اول در حالت دایم با ارسال پیامک در حالت تحریک و عدم تحریک و بدون تماس**

IM1\*D\*1\*1\*0#

تنظیم ورودی دوم در حالت تایمر بمدت 15 ثانیه بدون ارسال پیامک در حالت تحریک و عدم تحریک و با تماس

IM2\*T15\*0\*0\*1#

تنظیم ورودی سوم در حالت دزدگیر بمدت 10 دقیقه بدون پیامک در حالت تحریک و با پیامک عدم تحریک و با تماس

IM3\*A15\*0\*1\*1#

تنظیم ورودی چهارم در حالت پالسی بدون پیامک در حالت تحریک و عدم تحریک و بدون تماس

IM4\*P\*0\*0\*0#

جهت اطلاع از وضعیت حالت ورودی ابتدا عبارت **IMLOG** و سپس شماره ورودی مورد نظر را نوشته و پیامک کنید

### مثال IMLOG2

در صورت تنظیم ورودی در حالت دزدگیر، می توانید با ارسال عبارت **ALARMOFF** به سیستم، دزدگیر را غیر فعال و مجدداً با ارسال عبارت **ALARMON** دزدگیر را فعال کنید.

جهت دریافت وضعیت دزدگیر عبارت **ALARMLOG** را به دستگاه پیامک کنید.

### تنظیمات سنسور دما و رطوبت

در سمت بالای دستگاه یک ترمینال ۶ پین سبز رنگ وجود دارد که هر پین بر روی لیبل با عناوین **R** و **B** و اعداد **۱ تا ۴** مشخص شده جهت اتصال، سیم مشکی سنسور را به پین **B**، سیم قرمز سنسور را به پین **R** و سیم زرد را به یکی از اعداد **1 تا 4** متصل نمایید.

• در صورتی که از بیش از یک سنسور استفاده می نمایید، سیم های قرمز و مشکی سنسورها را بصورت مشترک به هم متصل کنید.

دریافت اطلاعات سنسور دما می بایستی عبارت **TM** و جهت دریافت اطلاعات سنسور رطوبت عبارت **HM** را ارسال کنید.

جهت تنظیم هشدار سنسور اول ابتدا عبارت **WT1** سپس در صورتی که تمایل دارید با افزایش دما هشدار انجام گیرد علامت بزرگتر (**>**) و در صورتی که تمایل دارید با کاهش مقدرا سنسور هشدار انجام شود علامت کوچکتر (**<**) نوشته، سپس مقدار دمای هشدار،

بعد از آن کاراکتر ستاره و مقدار هیستریزیس (تلورانس) - سپس خروجی مورد نظر در صورت تمایل جهت وصل اتوماتیک رله و بعد از آن وضعیت تماس و در انتها کاراکتر ستاره و وضعیت پیامک و کاراکتر # را نوشته و پیامک کنید.

**توجه:** در وضعیت تماس یا پیامک عدد یک بمنزله ی فعال شدن می باشد.

**توجه:** در صورتی که نیازی به وصل رله ندارید عدد صفر نوشته شود.

**هیستریزیس (تلورانس):** فرض کنید عدد ۲۰ را برای هشدار دمایی در نظر گرفته اید و تمایل دارید در صورتی که مقدار سنسور دما بیشتر از ۲۰ شد رله ای متصل گردد. در صورتی که هیستریزیس آن صفر در نظر گرفته شود با توجه به اینکه ممکن است دما در محیط شما با یک درجه اختلاف و مثلاً بین ۲۰ و ۱۹ در نوسان باشد. رله مورد نظر مدام قطع و وصل می شود. جهت جلوگیری از این مشکل یک مقدار عددی بعنوان هیستریزیس تعریف می شود. فرض کنید این مقدار را ۳ تعریف کرده اید، در این صورت با بالا رفتن دما از حد ۲۰ رله وصل و با قرار گرفتن زیر ۱۷ درجه ( $20-3=17$ ) رله قطع می شود.

**مثال ۱:** در صورتی که دمای سنسور ۱ بیشتر از ۳۰ شد رله ی چهارم وصل شود. پیامک و تماس فعال با هیستریزیس ۲

WT1>30\*2\*4\*1\*1#

در مثال فوق اگر دما کمتر از ۲۸ ( $30-2=28$ ) شود رله ی اول قطع میگردد.

**مثال ۲:** در صورتی که دمای سنسور ۱ کمتر از ۱۵ شد رله ی دوم وصل شود. پیامک فعال و تماس غیر فعال با هیستریزیس ۵

WT1<15\*5\*2\*0\*1#

در مثال فوق اگر دما بیشتر از ۲۰ ( $15+5=20$ ) شود رله ی دوم قطع میگردد.

**مثال ۳:** در صورتی که دمای سنسور ۲ کمتر از ۱۰ شد هیچ رله ای وصل نگردد و فقط پیامک و تماس فعال باشد. با هیستریزیس ۴

WT2<10\*4\*0\*1\*1#

در مثال فوق اگر دما بیشتر از ۱۴ ( $10+4=14$ ) شود برای مدیر پیامک ارسال می شود. (در حالتی که مقدار سنسور به حالت نرمال باز گردد هیچ تماسی گرفته نخواهد شد حتی اگر فعال باشد. تنظیم تماس برای حالت هشدار می باشد)

برای مابقی سنسورها بعد از عبارت **WT** یا **WH** عدد سنسور مورد نظر را بنویسید. مثلاً برای سنسور دمای سوم **WT3**

**مثال ۴:** در صورتی که دمای سنسور ۲ کمتر (سردتر) از منفی ۱۰ شد رله ی سوم وصل شود. پیامک و تماس غیر فعال با هیستریزیس ۳

WT2<-10\*3\*0\*0#

در مثال فوق اگر دما بیشتر (گرمتر) از ۷ منفی ( $-10+3=-7$ ) یعنی منفی ۶ یا منفی ۵ و ... شود رله ی سوم قطع میگردد.



**مثال 5:** در صورتی که رطوبت سنسور 1 بیشتر از 40 شد رله ی چهارم وصل. پیامک و تماس فعال با هیستریزیس ۸

WH1>40\*8\*4\*1\*1#

در مثال فوق اگر رطوبت کمتر از ۳۲ ( $40-8=32$ ) گردد رله ی چهارم قطع می شود.

**مثال 6:** در صورتی که رطوبت سنسور 2 کمتر از 20 شد رله ی دوم وصل. پیامک غیر فعال و تماس فعال با هیستریزیس 5

WH2>20\*5\*2\*1\*0#

در مثال فوق اگر رطوبت بیشتر از ۲۵ ( $20+5=25$ ) گردد رله ی چهارم قطع می شود.

### کنترل خروجی ها بصورت هفتگی

از طریق این قابلیت می توانید برای هر کدام از خروجی ها که تمایل داشته باشید تایمری را در محدوده های از شبانه روز و در روز یا روزهای خاصی از هفته تنظیم تا خروجی مورد نظر متصل و سپس قطع گردد.

این امکان وجود دارد تا همزمان 16 تایمر را بصورت مجزا برای یک خروجی و یا هر تایمر را برای خروجی های متفاوت فعال نمایید.

برای این منظور باید طبق الگوریتم زیر عمل نمایید: (از چپ به راست بخوانید)

حالت خروجی **Y** هفت عدد صفر یا یک **D** شماره ی خروجی **#** دقیقه ی قطع **:** ساعت قطع **\*** دقیقه ی وصل **:** ساعت وصل **T** شماره تایمر **Z**

### نکات:

- شماره ی تایمر 1 تا 16 می باشد.
- ساعت و دقیقه های وصل یا قطع می بایستی بصورت ۲۴ ساعته و دو رقمی باشد.
- شماره ی خروجی می تواند از 1 تا 8 باشد.
- هفت عدد صفر و یک انتهای پیام بترتیب نوشتن ، نمایانگر روزهای هفته می باشند. عبارت دیگر عدد اول برای شنبه، عدد دوم یکشنبه و به همین ترتیب تا روز جمعه ادامه می یابد. در صورتی که عدد 1 نوشته شود، تایمر در آن روز عمل می کند و در صورتی که عدد 0 نوشته شود، تایمر در آن روز عمل نمی کند.
- برای حالت خروجی در صورتی که عبارت **D** نوشته شود به معنای دائم و در صورتی که عبارت **L** نوشته شود به معنای لحظه ای می باشد. در حالت دائم در زمانی که تایمر شروع به کار می کند ، رله وصل و در انتهای زمان، رله قطع می کند. در حالت لحظه ای در زمان شروع و پایان زمان، رله ی مورد نظر یک ثانیه وصل و سپس قطع می شود.

**Z1T05:10\*14:08#3D1000100YD**

در مثال فوق تایمر دوم از ساعت 5 و 10 دقیقه صبح الی 2 و 8 دقیقه عصر برای خروجی سوم و در روزهای شنبه و چهارشنبه و بصورت دائم عمل می کند.

• هر تایمر در مواقع لزوم قابلیت غیرفعال سازی را از طریق پیامک بصورت مجزا از طریق دستورات زیر دارا می باشد.

راهنمای استفاده از دستگاه های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

**Z2\*OFF**: تایمر دوم

**Z1\*OFF**: تایمر اول

• هر تایمر در زمان عمل کردن یک پیامک به مدیر سیستم ارسال می کند که می توانید پیامک آن را فعال یا غیر فعال کنید. برای این منظور ابتدا کاراکتر **Z** سپس شماره ی تایمر و در انتها ستاره و عبارت **SMSON** را برای فعالسازی و عبارت **SMSOFF** را برای غیر فعالسازی پیامک تایمر ارسال کنید.

**Z1\*SMSON**: فعالسازی پیامک تایمر هفتگی شماره یک

**Z12\*SMSOFF**: غیر فعالسازی پیامک تایمر هفتگی شماره دوازده

• جهت دریافت وضعیت تایمرهای هفتگی ، عبارت **ZLOG** را به دستگاه پیامک نمایید.

### تایمر تکرار

در این تایمر کاربر می تواند بر روی خروجی مورد نظر خود یک تایم وصل و یک تایم قطع بر حسب دقیقه تنظیم نماید. از آن پس خروجی بصورت اتوماتیک و دائمی شروع به وصل و قطع می کند و مادامی که پیامک غیر فعالسازی ارسال نگردد، این تایمر به کار خود ادامه می دهد.

جهت استفاده از این تایمر ابتدا عبارت **TR** ، سپس شماره ی خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر **\*** و سپس زمان وصل مورد نظر به دقیقه، سپس کاراکتر **\*** و بعد از آن زمان قطع به دقیقه و در انتها کاراکتر **#** را نوشته و به دستگاه پیامک نمایید.

برای مثال فرض کنید میخواهید خروجی اول بصورت مداوم یک ساعت روشن و پنج دقیقه خاموش باشد. باید عبارت زیر را به دستگاه پیامک کنید.

**TR1\*60\*5#**

**توجه:** زمان های قطع یا وصل حداکثر تا ۹۹۹ دقیقه می تواند باشد.

• جهت دریافت وضعیت تنظیم شده ی تایمرهای تکرار عبارت **TRLOG** را پیامک کنید.

• جهت غیر فعالسازی یکی از تایمرهای هفتگی ابتدا عبارت **TR** ، سپس شماره ی خروجی مورد نظر، و در انتها عبارت **#OFF\*** را بنویسید. برای مثال جهت غیر فعال سازی تایمر تکرار خروجی دوم عبارت زیر را پیامک نمایید.

**TR2\*OFF#**

جهت فعالسازی مجدد باید دستور تنظیم که در قبل توضیح داده شد را به دستگاه پیامک نمایید.

### تنظیم ساعت و تاریخ

جهت تنظیم تایمر هفتگی حتما باید ساعت و تاریخ دستگاه درست باشد. انتهای تمامی پیامک های ارسالی از سوی دستگاه برای یک ساعت و تاریخ قرار گرفته که با توجه به آن می توانید از تنظیم بودن زمان دستگاه مطلع شوید.

در صورتی که ساعت یا تاریخ درست نمی باشد ، جهت تنظیم آن باید طبق مثال زیر عمل کنید

راهنمای استفاده از دستگاه های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

در این مثال عدد اول از سمت چپ ساعت ، بعدی دقیقه ، بعدی سال میلادی ، بعدی ماه میلادی ، و در انتها روز میلادی می باشد که باید طبق تاریخ و ساعتی که در آن قرار گرفته اید تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که تاریخ باید بصورت میلادی نوشته شود.

### اتصال باتری پشتیبان و اعلام قطع و وصل برق شهر

دو حالت جهت اتصال باتری و اعلام هشدار برق شهر وجود دارد.


حالت اول: در صورتی که از باتری مخصوص شرکت (تک سل 4 ولتی) استفاده می نمائید، باید باتری را به سوکت سفید رنگ سه پین کنار ترمینال پاور دستگاه متصل کنید و سپس با یک تکه سیم، ورودی دیجیتال هفتم یا هشتم مثبت دستگاه را به پین مثبت آداپتور متصل نمایید.

حالت دوم: در صورتی که از باتری 12 ولتی استفاده می نمایید بایستی باتری را به همراه یک شارژر اتوماتیک موازی کرده (مثبت شارژر به مثبت باتری - منفی شارژر به منفی باتری) و به ترمینال دو پین پاور دستگاه (جایگزین آداپتور) ببندین. سپس سیم مثبت یک آداپتور 12 ولتی را به ورودی مثبت دستگاه و سیم منفی را به قسمت منفی پاور متصل نمائید (منفی آداپتور با منفی باتری و شارژر به هم متصل می شوند). در آخر آداپتور را به برق شهر متصل نمایید.

**هشدار:** به هیچ عنوان در صورتی که باتری شما 12 ولتی است، آن را به ترمینال سفید رنگ دستگاه متصل ننمایید.

### نحوه اتصال خروجی ها به مصرف کننده ۲۲۰ ولتی

خروجی ها آزاد و هر خروجی دارای یک ترمینال ۳ پین می باشد که هر کدام با عنوان  $Out_x$  و بلانامهای NO/COM/NC روی پرچسب جعبه و یا در پشت ترمینال ها مشخص شده اند. جهت اتصال هر کدام از ترمینال ها به مصرف کننده مورد نظر خود مطابق مدار زیر عمل نمائید.




برای مثال در صورتی که شما یک لامپ ۲۲۰ ولتی دارید و می خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم نول خود را مستقیم به لامپ زده، سپس سیم فاز را داخل پین C1 پیچ کرده و از پین NO1 یک سیم گرفته و به مصرف کننده بزنید.

**توجه:** میزان آمپر هر خروجی نهایتاً ۴ آمپر و جهت اتصال به لامپ های کم مصرف ۱۲۰ وات می باشد. در صورت نیاز به میزان بالاتر به از کنتاکتور یا رله های کمکی استفاده نمایید.

### کنترل کلیدهای استوپ و استارت تابلو برق با پیامک

در صورت تمایل جهت اتصال سیستم به کلیدهای استارت و استوپ تابلو برق باید بین های NO و COM خروجی اول را با کلید استارت موازی و بین های NC و COM خروجی دوم را با کلید استوپ سری کنید. (مطابق تصویر زیر)



**توجه:** ممکن است بجای اعداد 23 و 24 ، روی کنتاکتور اعداد 13 و 14 نوشته شده باشد. (مهم اعداد 3 و 4 است)

در حالت فوق موتور پمپ بصورت پیامکی و یا دستی قابل کنترل می باشد. در این حالت جهت روشن شدن موتور کافیس عبارت **C1** و جهت خاموش شدن موتور عبارت **C2** را پیامک کنید.

### کنترل کلیدهای استوپ و استارت با تک زنگ

حالت تابلو برق جهت کنترل استارت و استوپ تابلو برق از طریق تک زنگ استفاده می شود. به عبارت دیگر در این حالت از طریق برقراری تماس با سیم کارت دستگاه استارت و یا استوپ با توجه به ورودی اول عمل می کند. در زمان استفاده از این مد در صورتی که ورودی اول تحریک نشده باشد، خروجی اول یک ثانیه متصل می گردد و در صورتی که ورودی اول تحریک شده باشد، خروجی دوم یک ثانیه متصل می گردد. جهت استفاده از این مد باید دستگاه بگونه ای در تابلو برق نصب گردد که با روشن شدن موتور، ورودی اول دستگاه با پالس منفی تحریک گردد. میتوانید از یکی از پایه های کمکی کنتاکتور استفاده کنید و مدار را بگونه ای ببندید که با وصل شدن کنتاکتور ، پین منفی آداپتور به ورودی دیجیتال منفی اول متصل شود.

**TBN** : فعالسازی مد تابلو برق

**TBF** : غیر فعالسازی مد تابلو برق

### کنترل خروجی با تک زنگ

از طریق تماس با شماره سیمکارتی که بر روی دستگاه قرار گرفته می توانید یکی از خروجی ها را کنترل کنید. بصورت پیشفرض در صورت برقراری تماس با دستگاه، خروجی اول بمدت یک ثانیه قطع و وصل می شود. برای تغییر تنظیمات تک زنگ می بایست ابتدا عبارت **FCN** ، سپس ستاره و شماره خروجی مورد نظر، بعد از آن ستاره و حالت تک زنگ (دایم یا تایمردار) و در ادامه ستاره و تنظیم ارسال پیامک برگشتی را با درج اعداد ۱ یا ۰ نوشته و کاراکتر مربع را در انتها قرار دهید.

راهنمای استفاده از دستگاه های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت

#1\*2\*D\*FCN: تنظیم تک‌زنگ بر روی خروجی دوم و حالت دایم و فعالسازی ارسال پیامک گزارش

#0\*8\*T\*3\*FCN: تنظیم تک‌زنگ بر روی خروجی سوم و حالت تایم ۸ ثانیه و غیرفعالسازی ارسال پیامک گزارش

جهت غیرفعالسازی کامل تک‌زنگ عبارت **FCF** را به دستگاه پیامک کنید.

جهت مشاهده‌ی وضعیت تنظیمات تک‌زنگ عبارت **FSL** را به دستگاه پیامک کنید.

### بازگردانی به تنظیمات اولیه

برای این منظور در صورتی که مدیر سیستم هستید، عبارت **MDC** را به دستگاه پیامک کنید. همچنین می‌توانید با فشاردادن کلید KEY2 و نگه داشتن آن بمدت ده ثانیه عمل بازگردانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید.

در صورت تمایل جهت غیرفعالسازی کلید سخت‌افزاری ریست فکتوری (بازگردانی به تنظیمات کارخانه) که بر روی دستگاه قرار گرفته، عبارت **KF** و جهت فعالسازی مجدد آن عبارت **KN** را پیامک کنید.

### تنظیم صدای بازر (بوق)

جهت قطع صدای بوق دستگاه عبارت **PF** و جهت وصل آن عبارت **PN** را پیامک کنید.

### دریافت میزان شارژ سیم‌کارت

جهت دریافت میزان شارژ باقی مانده‌ی سیم‌کارت ایرانسل عبارت **GI** و برای همراه اول عبارت **GH** را به دستگاه پیامک نمایید. توجه داشته باشید که باید حتماً زبان سیم‌کارت انگلیسی باشد. جهت تغییر زبان سیم‌کارت به انگلیسی، سیم‌کارت را بر روی یک گوشی قرار دهید و کدهای USSD زیر را با توجه به اپراتور بر روی سیم‌کارت اجرا کنید.

#2\*198\*: اپراتور همراه اول

#2\*3\*4\*555\*: اپراتور ایرانسل

### دریافت گزارش آخرین عملکردهای سیستم

این سیستم ۲۰ عمل آخر را به همراه ساعت و تاریخ در ۴ بخش ذخیره می‌کند. برای دریافت کفایت عبارت **LOG** و در انتها یکی از اعداد **۱ تا ۴** را نوشته و پیامک کنید.

### LOG1 مثال

### تنظیم حالت حافظه‌دار خروجی‌ها

بصورت پیش‌فرض با قطع و وصل برق دستگاه و یاری استارت، خروجی در آخرین حالتی که قرار گرفته بود قرار می‌گیرد. بعبارت دیگر در صورتی که رله وصل بوده، بعد از قطع و وصل برق مجدداً وصل می‌گردد. جهت غیرفعالسازی این حالت برای هر خروجی بصورت مجزا می‌توانید تنظیم کنید. برای این منظور ابتدا عبارت **OM** و ستاره و در ادامه ۸ عدد **صفر یا یک** (یک به منزله حالت حافظه‌دار) و در انتها کاراکتر # را نوشته و پیامک کنید.

#11110000\*OM: تنظیم خروجی اول تا چهارم در حالت حافظه‌دار و خروجی سوم تا چهارم در حالت معمولی

جهت مشاهده‌ی وضعیت حالت خروجی‌ها عبارت **OMLOG** را به دستگاه پیامک کنید

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تک‌زنگ و ریموت

## راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

پس از دریافت و نصب نرم افزار در ابتدا وارد صفحه ورود رمز عبور می شوید، شما می توانید با **رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵** وارد نرم افزار شوید.

در صورتی که رمز ورود به درستی وارد شود به صفحه اصلی نرم افزار منتقل می شوید. در اولین ورود به صفحه اصلی چون هیچ دستگاهی برای نرم افزار تعریف نشده با اختطاری مواجه می شوید که پس از ثبت اولین دستگاه این پیغام دیگر نمایش داده نمی شود. در این مرحله باید گزینه "اضافه کردن دستگاه" را انتخاب کرده و مشخصات دستگاه را در نرم افزار ثبت نام کنید.

### ثبت دستگاه جدید در نرم افزار

برای اتصال نرم افزار به دستگاه مورد نظر ابتدا باید اطلاعات دستگاه را ثبت کنید. در این قسمت می توانید تعداد ۱۰ دستگاه مختلف را ثبت کنید و سپس دستگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب نمایید.

پس از لمس دکمه + به صفحه زیر منتقل می شوید که از طریق آن می توانید اطلاعات مربوط به دستگاه مورد نظر را وارد و ذخیره کنید. نام دلخواه برای دستگاه تعداد خروجی و شماره ی سیم کارت روی دستگاه را وارد نمایید. (برای سیستم های دو کاناله عدد 4 را انتخاب کنید.)

در پایان در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشند، دستگاه با موفقیت به نرم افزار اضافه خواهد شد و به صفحه قبلی باز می گردد و آیکن آن به شکل تیک تغییر پیدا می کند.

### کنترل خروجی

در صفحه ی اصلی گزینه ی **کنترل خروجی** را انتخاب نمایید. بر روی یکی از خروجی ها کلیک کرده و آیکن سبز رنگ را انتخاب کنید تا خروجی مورد نظر روشن شود. به همین منوال جهت خاموش کردن گزینه ی قرمز رنگ و برای وصل لحظه ای گزینه ی آبی رنگ را انتخاب نمایید. در صورتی که گزینه ی آبی را زده و نگه دارید به صفحه ی دیگری منتقل می شوید که در این صفحه می توانید به خروجی مورد نظر زمان بدهید.

### تغییر آیکن و نام خروجی

برای این منظور خروجی مورد نظر را بمدت یک ثانیه نگه دارید تا وارد صفحه ی جدید شود. در این قسمت می توانید نام آیکن دلخواه خود را انتخاب کنید.

بخش های اصلی نرم افزار توضیح داده شده است. مابقی بخش های نرم افزار به راحتی قابل استفاده می باشند.

### دریافت اطلاعات

در صفحه ی اصلی گزینه ی **دریافت اطلاعات** را انتخاب نمایید. از طریق این صفحه می توانید اطلاعات سیستم اعم از دما و رطوبت و وضعیت ورودی و خروجی و ... را دریافت نمایید.

### تنظیمات دستگاه

در صفحه ی اصلی گزینه ی **تنظیمات دستگاه** را انتخاب نمایید. از طریق این صفحه می توانید تمامی تنظیمات سیستم را انجام دهید.

### سیستم‌های کنترل پیامکی /ریموتی

کنترل از طریق پیامک /ریموت دو خروجی - دو ورودی بیسیک

کنترل از طریق پیامک /ریموت چهار خروجی - چهار ورودی بیسیک

کنترل از طریق پیامک /ریموت هشت خروجی - هشت ورودی بیسیک

کنترل از طریق پیامک /ریموت چهار خروجی - چهار ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۲ سنسور

کنترل از طریق پیامک /ریموت هشت خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک /ریموت دوازده خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک /ریموت شانزده خروجی - شانزده ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۱ سنسور

### سیستم‌های کنترل پیامکی /وای فای /ریموتی

کنترل از طریق پیامک /وای فای /ریموتی چهار خروجی - چهار ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۲ سنسور

کنترل از طریق پیامک /وای فای /ریموتی هشت خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک /وای فای /ریموتی دوازده خروجی - هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۴ سنسور

کنترل از طریق پیامک /وای فای /ریموتی شانزده خروجی - شانزده ورودی تایمردار با قابلیت اتصال ۱ سنسور

### سیستم‌های کنترل ریموتی

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد معمولی (50 متر)

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد متوسط (200 متر)

کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد بلند (500 متر)

کنترل از طریق ریموت دوازده خروجی برد معمولی (100 متر)

کنترل از طریق ریموت دوازده خروجی برد متوسط (300 متر)

کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد معمولی (100 متر)

کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد متوسط (300 متر)

راهنمای استفاده از دستگاه‌های کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموت